



Warszawa, dn. 15 kwietnia 2026 r.

### Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania: **Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach C i D Instytutu Chemii Organicznej PAN.**

Znak sprawy: **ZP-2403-1/26**

Zamawiający: **Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk**

Tryb udzielenia zamówienia: **Tryb podstawowy bez negocjacji** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

**Do wszystkich Wykonawców,**

**Szanowni Państwo,**

Informujemy, iż działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań oraz treść odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie 1:**

*Czy całość okablowania można prowadzić w rurkach PVC lub uchwytach natynkowych?*

**Odpowiedź:**

Okablowanie musi spełniać wymagania odporności ogniowej oraz obowiązujących norm (m.in. PN-EN 1366-11, PN-EN 13501-3, CPR), a także zapewniać ciągłość działania systemu w warunkach pożaru.

W związku z powyższym prowadzenie okablowania w rurkach PVC lub uchwytach natynkowych jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia wskazanych wymagań, w szczególności w zakresie odporności ogniowej oraz ciągłości funkcjonowania systemu SSP.



**Pytanie 2:**

*Czy na czas demontażu istniejącego systemu należy zapewnić dodatkową ochronę przeciwpożarową?*

**Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejącego systemu SSP oraz realizację prac w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji robót. Oznacza to konieczność zastosowania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych (w tym ewentualnej tymczasowej ochrony), jeśli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości ochrony przeciwpożarowej obiektu.

---

**Pytanie 3.**

*Czy istnieją pomieszczenia, które będą wymagały zastosowania specjalnego czujnika np. temperaturowy, czujka zasysająca, itp.?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie występują pomieszczenia wymagające zastosowania czujek innych niż optyczne czujki dymu.

**Pytanie 4.**

*Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zadania jest wyłącznie budynek CD. Bez magazynów, hali i pozostałych budynków znajdujących się w dokumentacji powykonawczej.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie budynków C i D Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Zakres zamówienia nie obejmuje innych obiektów (np. magazynów, hali ani pozostałych budynków), chyba że ich integracja wynika bezpośrednio z istniejącej infrastruktury technicznej systemu.

---

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. **23.04.2026 r. godz.**

**10:00.**