



Warszawa, dn. 16 kwietnia 2026 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania: **Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach C i D Instytutu Chemii Organicznej PAN.**

Znak sprawy: **ZP-2403-1/26**

Zamawiający: **Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk**

Tryb udzielenia zamówienia: **Tryb podstawowy bez negocjacji** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z przedmiotowym postępowaniem, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań oraz treść odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapisów punktu 9.1 lit. d) (Postanowienia dodatkowe), prosimy o wyjaśnienie warunku dotyczącego doświadczenia. Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, obejmującą co najmniej dostawę urządzeń, montaż, uruchomienie oraz przekazanie dokumentacji. Prosimy o informację, czy wskazana kwota dotyczy wartości każdego z zadań z osobna, czy też jest to łączna wartość obu robót?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch robót



polegających na wykonaniu, wymianie lub modernizacji adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej, laboratoryjnym, biurowym, zamieszkania zbiorowego lub o podobnej funkcji, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający rozważa wprowadzenie wymogu, aby Wykonawca realizujący demontaż i utylizację czujek jonizacyjnych posiadał stosowne uprawnienia wynikające z przepisów Ustawa Prawo atomowe, w szczególności odpowiednie zezwolenia wydawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. W naszej ocenie, ze względu na fakt, iż czujki jonizacyjne zawierają źródła promieniotwórcze, powyższy wymóg ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa realizacji prac, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwego, fachowego postępowania z tego typu urządzeniami. Jednocześnie wskazujemy, iż powyższa ustawa wprowadza zakaz przekazywania źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń je zawierających podmiotom nieposiadającym stosownych zezwoleń na wykonywanie działalności z nimi związanej. W praktyce oznacza to, że przekazanie przez Zamawiającego terenu realizacji wraz z systemem zawierającym czujki jonizacyjne wykonawcy nieposiadającemu wymaganych uprawnień może skutkować naruszeniem przepisów prawa. Dodatkowo wnosimy o rozważenie wprowadzenia wymogu przedłożenia przy odbiorze prac dokumentu potwierdzającego prawidłową utylizację czujek jonizacyjnych (np. protokołu / dokumentu przekazania do uprawnionego podmiotu). Wskazanie takiego obowiązku w dokumentacji postępowania pozwoli wszystkim Wykonawcom na jego uwzględnienie w kalkulacji oferty, co ma istotne znaczenie dla porównywalności ofert oraz stanowi istotny czynnik cenowy. Wprowadzenie powyższych wymagań pozwoli ograniczyć ryzyko realizacji zamówienia przez podmioty nieposiadające wymaganych kwalifikacji i uprawnień oraz zapewni pełną zgodność procesu z obowiązującymi regulacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie objętym pytaniem.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wszelkie czynności związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem czujek jonizacyjnych muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby czynności te były wykonywane przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane przepisami prawa, w tym – w przypadku zaistnienia takiego obowiązku – zezwolenia wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, niezależnie od tego, czy czynności te będą realizowane przez Wykonawcę czy przez podwykonawcę.

W przypadku powierzenia realizacji tych czynności podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu powierzonych prac oraz zapewnienia, że podwykonawca spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, na etapie realizacji zamówienia, przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymaganych uprawnień i zezwoleń.



Zamawiający podkreśla, że pełna odpowiedzialność za zgodność realizacji zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi źródła promieniotwórcze, spoczywa na Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na etapie realizacji zamówienia oraz odbioru robót będzie wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie oraz unieszkodliwienie odpadów, w tym czujek jonizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. **23.04.2026 r. godz. 10:00.**